701/1

696/2

PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÉ VODY O OBJEMU 14,3m3, SOUČÁSTÍ NÁDRŽE JE VESTAVĚNÝ MECHANICKÝ FILTR NEČISTOT, NÁDRŽ BUDE DOPLNĚNA O PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY - ČERPADLO, HLADINOVÝ SNÍMAČ, ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ. VELIKOST KRUHOVÉ NÁDRŽE - PR. 2700mm, V.2500mm, VSTUPNÍ KOMÍNEK PR.880mm, V.550mm

REVIZNÍ DEŠŤOVÁ PLASTOVÁ ŠACHTA DN600, LITINOVÝ POKLOP

NAVRHOVANÝ VÝTLAK VODOVODU S VÝTOKOVÝM KOHOUTEM

PŘELOŽKA PŘEPADU KANALIZACE spád min. 2%

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

KG250

282,60

RŠD

RŠ

AN1

STÁVAJÍCÍ VSAKOVACÍ GALERIE - PROČISTIT

282,08

STÁVAJÍCÍ PŘEPAD

STÁVAJÍCÍ VPUST

281,92

RŠ

282,80

SAMOSTATNĚ JIŠTĚNÝ PŘÍVODNÍ KABEL Z OBJEKTOVÉHO ROZVADĚČE CYKY 3Jx2,5, VEDENO OBJEKTEM PO STĚNĚ, POPŘ. PO VNĚJŠÍ FASÁDĚ V LIŠTĚ A POD TERÉNEM V CHRÁNIČCE

STÁVAJÍCÍ VPUST

281,90

NAVRHOVANÝ VÝTLAK VODOVODU S VÝTOKOVÝM KOHOUTEM NA FASÁDĚ

AN2

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY

282,80

D

RŠ

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

282,34

282,90

RŠ

701/2

STÁVAJÍCÍ VPUST

282,26

D

RŠ

STÁVAJÍCÍ LINOVÉ ODVODNĚNÍ

282,65

282,09

D

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY

STÁVAJÍCÍ VPUST

282,62

RŠ

699/2

RŠ

RŠ

701/3

283,25

282,67

D

STÁVAJÍCÍ LINOVÉ ODVODNĚNÍ

STÁVAJÍCÍ VPUST

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY

RŠ

RŠ

D

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY

700/1

RŠ

RŠ

LEGENDA:

OBJEKT	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ RUŠENÉ	NAVRHOVANÉ
KANALIZACE DEŠŤOVÁ			
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ			
VODOVOD			
KABELY ELEKTRO			

RŠD	REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PLAST, DN600	NAVRHOVANÁ
RŠ	REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ	STÁVAJÍCÍ
AN	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÉ KANALIZACE S PŘEPADEM DO VSAKU	NAVRHOVANÁ
VS	VSAKOVACÍ SYSTÉM	STÁVAJÍCÍ

ODVODŇOVANÁ PLOCHA STŘECHY - FOLIE - 1134m2

ODVODŇOVANÁ PLOCHA KOMUNIKACÍ - ZÁMKOVÁ DLAŽBA - 695m2

ODVODŇOVANÁ PLOCHA PARKOVÁNÍ - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE - 216m2

POZNÁMKA

- VÝKOPOVÉ PRÁCE KOORDINOVAT S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ STAVBY - ALTÁN, VSAKOVACÍ GALERIE ATD.
- VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ NAVRHOVANÉ KANALIZACE BUDE UPŘESNĚNO PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- UMÍSTĚNÍ VÝTOKOVÉ ARMATURY UPŘESNIT S PROVOZOVATELEM AREÁLU DLE JEHO POŽADAVKU

KVS projekt
K Hrnčířům 2/293, 10203, Praha 10, 28.1004688

STAVEBNÍ PROJEKCE

INVESTOR	MČ Praha-Kunratice, K Libuši 7/10, Praha 4	KONTROLOVAL	Ing. Stojan Z.
		ODP. PROJEKTANT	Ing. Stojan Z.
MÍSTO STAVBY	K Zeleným domkům 1435/26a, KRAJ Praha	VYPRACOVAL	Ing. Mrňák R.
STAVBA	Jímání dešťových vod objektu DCHB Praha - Kunratice, K Zeleným domkům 1435/26a, Praha 4	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	332-19/PP
		STUP. DOKUMENTACE	DVZ
		DATUM – FORMÁT	05/2019
		MĚŘÍTKO VÝKRESU	1:100
		ČÁST DOKUMENTACE	C.PŘÍLOHY
VÝKRES	Situace	D	2